

ROYAUME DU MAROC
Agence Marocaine pour l'Efficacité Energétique
Avis modificatif et report de l'Appel d'Offres Ouvert N°36/2019

Il est porté à la connaissance des concurrents et du public que l'Avis d'appel d'offres ouvert n°36/2019 Relatif à **la rénovation du système de l'éclairage des bâtiments du centre pénitencier local l'Oudaya à Marrakech, à travers la mise en place d'un système d'éclairage efficace énergétiquement**, publié le vendredi 25 octobre 2019 aux journaux :

- Libération sous le n°8846 ;
- Al ittihad al ichtiraki sous le numéro 12372

Est modifié comme suit :

1°) Le CPS :

CHAPITRE II : DESCRIPTION TECHNIQUE

Le titulaire doit fournir et installer le système d'éclairage (lampes et luminaires), en respectant les standards techniques nationaux et internationaux en vigueur, le système installé doit assurer un bon confort et de bonnes performances visuelles.

Les équipements installés doivent répondre aux exigences minimales suivantes :

- ✓ L'Indice de rendu des couleurs (IRC) doit être **supérieur ou égale à 80**.
- ✓ La durée de vie doit être **supérieure ou égale à 30000 heures**.
- ✓ Les lampes LED exigées dans le cadre de cet appel d'offres doivent être d'une lumière blanche neutre est d'une **température de couleur de 4000K**.

Le titulaire doit fournir, installer et mettre en service :

- ✓ Quatre cent quatre-vingt-seize (496) hublots LED plafonniers ronds apparents, diamètre 300mm, d'une puissance maximale 10W, efficacité lumineuse supérieure ou égale à 110lum/W, **et d'un flux lumineux minimum de 1100 lumens**.
- ✓ Mille quatre-vingt-huit (1088) hublots LED plafonniers ronds apparents, diamètre 300mm, d'une puissance maximale 7W, efficacité lumineuse supérieure ou égale à 110lum/W, **et d'un flux lumineux minimum de 770 lumens**.
- ✓ Six cent (600) hublots LED plafonniers ronds apparents, diamètre 300mm, d'une puissance maximale 18W, efficacité lumineuse supérieure ou égale à 110lum/W, **et d'un flux lumineux minimum de 1980 lumens**.
- ✓ Dix (10) panels LED plafonniers apparents 60cm*60cm d'une puissance maximale de 60W et

d'une efficacité lumineuse de 110lm/W, **et d'un flux lumineux minimum de 6600 lumens.**

- ✓ Sept (7) panels LED 60cm*60cm d'une puissance maximale de 36W et d'une efficacité lumineuse supérieure ou égale à 110lum/W, **et d'un flux lumineux minimum de 3960 lumens.**
- ✓ Dix (10) panels LED plafonniers apparents 60cm*60cm d'une puissance maximale de 30W et d'une efficacité lumineuse supérieure ou égale à 110lum/W, **et d'un flux lumineux minimum de 3300 lumens.**
- ✓ Trois (3) panels LED plafonniers apparents 120cm*30cm, d'une puissance maximale de 58W et d'une efficacité lumineuse supérieure ou égale à 110lum/W, **et d'un flux lumineux minimum de 6380 lumens.**
- ✓ Huit (8) panels LED plafonniers apparents 120cm*30cm, d'une puissance maximale de 36W et d'une efficacité lumineuse supérieure ou égale à 110lum/W, **et d'un flux lumineux minimum de 3960 lumens.**
- ✓ Treize (13) **PANEL** LED plafonniers apparents, d'une puissance maximale de 58W, et d'une efficacité lumineuse supérieure ou égale à 110lum/W, **et d'un flux lumineux minimum de 6380 lumens.**
- ✓ Quatre (4) panels LED plafonniers apparents 120cm*30cm, d'une puissance maximale de 14W et d'une efficacité lumineuse supérieure ou égale à 110lum/W, **et d'un flux lumineux minimum de 1540 lumens.**
- ✓ Treize (13) panels LED plafonniers apparents 120cm*30cm, d'une puissance maximale de 30W et d'une efficacité lumineuse supérieure ou égale à 110lum/W, **et d'un flux lumineux minimum de 3300 lumens.**
- ✓ Douze (12) panels LED plafonniers encastrables 60cm*60cm d'une puissance maximale de 30W et d'une efficacité lumineuse supérieure ou égale à 110lum/W, **et d'un flux lumineux minimum de 3300 lumens.**
- ✓ Quatre (4) panels LED plafonniers apparents 60cm*60cm d'une puissance maximale de 45W et d'une efficacité lumineuse supérieure ou égale à 110lum/W, **et d'un flux lumineux minimum de 4950 lumens.**
- ✓ Un (1) panels LED plafonniers apparents 60cm*60cm d'une puissance maximale de 64W et d'une efficacité lumineuse supérieure ou égale à 110lum/W, **et d'un flux lumineux minimum de 7040 lumens.**
- ✓ Six (6) hublots LED plafonniers ronds apparents, diamètre 300mm, d'une puissance maximale 34W, efficacité lumineuse supérieure ou égale à 110lumW/, **et d'un flux lumineux minimum de 3740 lumens.**

- ✓ Deux (2) panels LED plafonniers apparents 120cm*30cm, d'une puissance maximale de 54 W et d'une efficacité lumineuse supérieure ou égale à 110lum/W, **et d'un flux lumineux minimum de 5940 lumens.**
- ✓ Quatre (4) panels LED plafonniers apparents 120cm*30cm, d'une puissance maximale de 26W et d'une efficacité lumineuse supérieure ou égale à 110lum/W, **et d'un flux lumineux minimum de 2860 lumens.**
- ✓ Quatre cent quinze (415) hublots LED plafonniers ronds apparents, diamètre 300mm, d'une puissance maximale 13W, efficacité lumineuse supérieure ou égale à 110lum/W, **et d'un flux lumineux minimum de 1430 lumens.**
- ✓ Trente-neuf (39) panels LED plafonniers apparents 60cm*60cm d'une puissance maximale de 40W et d'une efficacité lumineuse supérieure ou égale à 110lum/W, **et d'un flux lumineux minimum de 4400 lumens.**
- ✓ Soixante-neuf (69) panels LED plafonniers apparents 120cm*30cm, d'une puissance maximale de 40W et d'une efficacité lumineuse supérieure ou égale à 110lum/W, **et d'un flux lumineux minimum de 4400 lumens.**

Il est à noter que le flux lumineux minimum des lampes LED demandées est le produit entre l'efficacité lumineuse minimale et la puissance maximale signalée au niveau du CPS

Les mêmes modifications sont applicables au niveau de :

- **Article2 du CPS : consistance des prestations**
- **Du Bordereau des prix**

2°) Report de la date d'ouverture des plis :

La date d'ouverture des plis prévue le 19 novembre 2019 à partir de 15 heures est reportée au 28 novembre 2019 à partir de 11 heures

Le dernier délai de dépôt des prospectus prévu le 15/11/2019 à 16 heures 30 minutes est reporté au 27/11/2019 à 16 heures 30 minutes.

Le reste est inchangé.